

# Základní informace o přístupnosti budov pro osoby se zdravotním postižením

**Budova:** Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Liberec

**Adresa:** třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec

Kontakt pro předchozí konzultaci návštěvy ve věci přístupnosti budovy pro OZP:

- telefon: 485 340 711
- e-mail: lb.podatelna@cizp.gov.cz

Internetové stránky: [www.cizp.gov.cz](http://www.cizp.gov.cz)

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: **NE**

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: **ANO** (cca 70 m - zastávka tramvajové linky č. 2, 3, 5 a 11 „Na Rybníčku“)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): **NE**

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: **ANO**

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: **ANO** (6 schodů; zábradlí **ANO**)
- rampa: **NE**
- zvedací plošina: **ANO**

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **ANO**
- zvonek k přivolání obsluhy: **ANO**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO**

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO** (šířka 2 x 100 cm)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

Za vstupními dveřmi se nachází schody: **NE**

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: **ANO**

### **Alternativní bezbariérový vchod: ANO**

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: **NE**
- zdvihací plošinou: **ANO** (volně přístupná, šířka 100 cm, nosnost 250 kg)
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: **NE**

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: **NE**
- zvonek k přivolání obsluhy: **ANO**
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: **NE**
- interkom: **NE**

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: **ANO** (šířka 90 cm)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: **ANO**

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): **NE**

### 3) Pohyb po objektu

V případě komplikací s pohybem po objektu lze klienta (OZP) operativně odbavit v rámci přístupných prostor v objektu: **ANO**

Objekt má více podlaží: **ANO** (7 podlaží, veřejnosti přístupných 5)

V budově se nachází schodiště: **ANO**

#### **Zdvihací plošina:**

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: **NE**

#### **Výtah: ANO**

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: **ANO**

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min.150x150 cm): **ANO**
- Výtah je průchozí: **ANO**
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120 cm: **ANO**
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: **ANO**
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: **ANO**
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): **ANO**
- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: **ANO** (4 cm)
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem: **ANO**
  - dotykový displej: **NE**
  - zrcadlo: **ANO**
  - sklopné sedátko: **ANO**
  - madlo: **ANO**
  - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: **ANO**
  - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: **ANO**

- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: **ANO**
- indukční smyčka se symbolem: **NE**
- interkom: **ANO**

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: **NE**

## 4) Vybavení a organizace vnitřních prostor

V objektu se nachází informační/kontaktní místo (prostor pro poskytnutí informací - recepce, vrátnice): **ANO**

- Umístění recepce/informační přepážky/vrátnice informuje fráze majáčku: **NE**
- Od vchodu vede směrem k recepci/informační přepážce/vrátnici vodicí linie: **NE**

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: **ANO** (*Ize požádat navštívenou osobu*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): **ANO**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: **NE**

V objektu se nachází místo vybavené indukční smyčkou: **NE**

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: **NE**

V objektu se nachází klientské přepážky: **NE**

**Recepce/vrátnice/informační přepážka je vybavena vyvolávacím systémem či pořádníkem: NE**

### Hygienické zázemí:

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: **NE**

Přístupná toaleta (**nikoli bezbariérová**) je:

- volně přístupná: **ANO**

- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: **ANO**
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: **NE**
- přístupná: přímo z chodby: **ANO**
- Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: **NE** (cca 180 x 120 cm)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: **ANO**

Dveře se otevírají ven: **NE**

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce cca 40 - 45 cm
- pevné madlo: **NE**
- sklopné madlo: **NE**
- velké umyvadlo: **ANO**
- malé umývatko: **NE**
- zrcadlo: **ANO**
- ovladač nouzové signalizace: **NE**
- přebalovací pult: **NE**