



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100

IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz

Občané města Slavičína

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:
ČIŽP/47/000/0806186.00 /08/BTC

Vyřizuje / linka:
Černý/ 121

Místo a datum:
Brno, 4.4.2008

Veřejná vyhláška

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, dne 25.3.2008 obdržela stížnost občanů města Slavičína na společnost AH-ENERGY, s.r.o., Louky 304 763 02 Zlín, IČ 2691055, která provozuje kotelnu na pevná paliva pro vytápění teplem společnosti PRABOS plus a.s., Mezi Šenky 9, 763 21 Slavičín.

V návaznosti na provozování výše uvedené kotelny stěžovatelé podali podnět na prošetření :

- znečišťování životního prostředí a překročení emisních limitů
- znečišťování okolí popílkem, který usedá na přilehlé okolí, občanské zástavby a budovy, znečišťování střech, fasád, oken a přilehlé komunikace,
- špatné uskladňování zbytkového odpadu a volné uskladňování pevného paliva a zastaralá technologie, nedokonalá filtrace – důvod k porušení zákona č.76/2002 Sb. o integrované prevenci, NV č.368/2003 Sb. o integrované registru znečišťování, NV č.112 /2004 Sb. o Národním programu snižování emisí, NV č.615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů.

V této věci konstatujeme :

- Dne 1.4.2008 byla pracovníky ČIŽP OI Brno provedena neohlášená kontrola právního subjektu AH-ENERGY, s.r.o., Louky 304 763 02 Zlín, IČ 2691055 za účelem prošetření podnětu. Kontrola byla provedena podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- Kontrolou protokolů o autorizovaném měření emisí provozovaného uhelného kotle a kotle na zemní plyn (měřeno dne 12.12.2006) bylo zjištěno plnění emisních limitů podle nařízení vlády č.146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

- Prohlídkou okolí areálu, areálu Prabos plus a.s., střech, chodníků a komunikací nebyl v době kontroly zjištěn výskyt prachu ani popílku z provozu kotelny na tuhá paliva a skládky paliva. Kotelna je vybavena zařízeními s dvoustupňovým odloučením prachu, poslední výměna filtračních hadic v filtru CIPRES byla provedena v polovině roku 2007. Odvod spalin je zajištěn zděným komínem o výšce výduchu 45 m.
- Popílek je pneumaticky dopravován do zcela zakrytovaného kontejneru, škvára z kotle je zvlhčována a dopravníkem naskladňována na vlečku. Doprava paliva ke kotli je zajištěna v zakrytovaném dopravníku – taktéž bez závad.
- Palivo je uskladněno na volné ploše – částečně zastřešené. Skládky paliva je zaplněna pouze z jedné třetiny z důvodu možnosti průběžného doplňování – bez závad.

Neohlášenou kontrolou kotelny na tuhá paliva nebylo ČIŽP OI Brno zjištěno porušování právních předpisů v oblasti legislativy o ochraně ovzduší. Předmětné dva střední spalovací zdroje (kotel na tuhá paliva a kotel na zemní plyn) plní emisní limity. V době kontroly nebylo zjištěno špatné uskladňování paliva, popílku a popela a nebyla zjištěna prašnost či úlet popílku ze skládky paliva, dopravních cest a provozované kotelny na tuhá paliva.

ČIŽP OI Brno v protokole z kontroly doporučil právnímu subjektu AH-ENERGY, s.r.o., Louky 304 763 02 Zlín zajistit zvýšenou péči o údržbu skládkové plochy, výsypu popílku a škváry na přistavenou vlečku z důvodu minimalizace sekundární prašnosti.

Ing. Vladimír P á s e k
vedoucí oddělení ochrany ovzduší