

Věra Andrlová - prosba, dotaz

Od: [redacted]
Komu: <andrlova_vera@hk.cizp.cz>
Datum: 23.2.2015 13:29
Věc: prosba, dotaz

00 čp 016415 An
Zároveň o informaci 103/1999

ČIŽP – Hradec Králové
Ing. Věra Andrlová – inspektor

Dobrý den, vážená paní inspektorko,

Mám k Vám jednu prosbu, dotaz :

Prosím Vás, jako **DOKLAD ke kontrole**

o provedení zkoušky těsnosti zařízení na únik chladiva stačí pouze oprávněnou osobou provedený záznam do „Evidenční knihy zařízení s chladivem“? ...nebo k němu musí provozovatel ještě předložit „Protokol“ o provedení kontroly úniku chladiva“, vystavený oprávněnou osobou provádějící kontrolu těsnosti?

Předem Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]



Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.

www.avast.com



**ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, ID DS: skvdzan,
e-mail: public_hk@cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:

ČIŽP/45/OOO/1503247.001/15/KAV

Vyřizuje / linka:

Ing. Andrllová / 209

Místo a datum:

Hradec Králové

4.3.2015

**Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění (zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění)**

Dne 23.2.2015 byl na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát v Hradci Králové, oddělení ochrany ovzduší (ČIŽP), elektronicky doručen Váš dotaz, zda jako doklad ke kontrole o provedení zkoušky těsnosti zařízení na únik chladiva stačí pouze oprávněnou osobou provedený záznam do „Evidenční knihy zařízení s chladivem“ nebo k němu musí provozovatel ještě předložit protokol o provedení kontroly úniku chladiva vystavený oprávněnou osobou provádějící kontrolu těsnosti. Vaše žádost byla vyhodnocena jako žádost o informace dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Váš dotaz se dotýká dvou oblastí, tj. chladiv na bázi regulovaných látek a chladiv na bázi fluorovaných skleníkových plynů. Požadavky na doklady předkládané ke kontrole stanoví legislativa jednoznačně:

1. Zařízení s obsahem regulovaných látek

Podle článku 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 podniky provozující chladicí nebo klimatizační zařízení, tepelná čerpadla nebo systémy požární ochrany, včetně jejich okruhů, které obsahují regulované látky, musí vést záznamy o množství a druhu doplněných regulovaných látek a o množství znovuzískaném během údržby, opravy a konečné likvidace zařízení či systémů požární ochrany. Rovněž zaznamenávají další významné informace, včetně identifikace společnosti nebo technika, který údržbu či opravu provedl, jakož i data a výsledky provedených kontrol úniků.

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. je osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu.

Do evidenční knihy zařízení se zaznamenají

- údaje podle článku 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
- množství náplně a druh regulované látky,
- datum servisních činností,
- úkony údržby a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku regulované látky,

- e) číslo certifikátu osoby provádějící servisní činnost, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
- f) stručný popis provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
- g) výsledek provedené revize,
- h) množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem,
- i) množství a druh doplněného oleje,
- j) množství znovuzískané regulované látky nebo oleje a jejich další použití, při jejím předání certifikované osobě číslo jejího certifikátu, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
- k) při přechodu zařízení na jinou regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn označení této nové regulované látky nebo fluorovaného skleníkového plynu a jejich množství.

Podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 257/2012 Sb. má certifikovaná osoba povinnost před kontrolou těsnosti chladicích okruhů zařízení s obsahem regulovaných látek zkontrolovat záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost má věnovat informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech a podle § 5 odst. 9 této vyhlášky použitou metodu kontroly těsnosti zaznamenat do evidenční knihy zařízení.


2. Zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů

Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO₂ musí vést podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, o fluorovaných skleníkových plynech záznamy uvádějící tyto informace:

- a) množství a typ instalovaných fluorovaných skleníkových plynů,
- b) množství fluorovaných skleníkových plynů doplněných v průběhu instalace, údržby či servisu nebo v důsledku úniku,
- c) zda byla daná množství instalovaných fluorovaných skleníkových plynů recyklována nebo regenerována, včetně názvu a adresy recyklačního nebo regeneračního zařízení a případně čísla certifikátu,
- d) množství znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů,
- e) identifikační údaje podniku, který provedl instalaci, servis, údržbu a případně opravu nebo vyřazení z provozu daného zařízení, v příslušných případech včetně čísla jeho certifikátu,
- f) termíny a výsledky kontrol těsnosti,
- g) pokud bylo zařízení vyřazeno z provozu, opatření podniknutá k znovuzískání a likvidaci fluorovaných skleníkových plynů.

Dále podle článku 2 nařízení komise (ES) č. 1516/2007, kterým se stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, v záznamech o zařízeních by měly být uvedeny údaje o náplni fluorovaných skleníkových plynů. Dále se v záznamech o zařízení uvádí informace o pravděpodobnosti úniku, příčina úniku a použitá metoda měření těsnosti.

otisk úředního razítka



Ing. Soňa Staňková
Ing. Soňa Staňková

vedoucí oddělení ochrany ovzduší